



## Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZOZ-02\_16 dotyczącego świadczenia usług inspektora zastępczego

Pytanie 1:

W punkcie 6.2.2 Zapytania ofertowego nr ZOZ-02\_16 z dnia 07.09.2016 znajduje się zapis o konieczności zapewnienia inspektora nadzoru w specjalności geotechnicznej. W związku z bardzo małą ilością osób w Polsce posiadających takie uprawnienia prosimy o informację, czy Inwestor dopuszcza do wykonywania przedmiotu Zamówienia osoby o uprawnieniach geologiczno-inżynierskich ale nie będącej inspektorem nadzoru ?

Odpowiedź:

Uprawnienia powinny być takie jak wymagane w przepisach prawa do realizacji takich prac geotechnicznych. Szczegółowe dane mogą być określone w projekcie prac geologicznych.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie szacowanej ilości i głębokości wierceń jeżeli takie występują.

Odpowiedź:

Budowaliśmy i użytkujemy obiekt wykorzystujący pompy ciepła współpracujące z wymiennikiem gruntowym. Obiekt o powierzchni użytkowej dwukrotnie mniejszej niż planowana potrzebuje 12 odwiertów o głębokości 120m

Pytanie 3:

Czy wartości podane w zapytaniu ofertowym w pkt. 6.1.2 są kwotami netto czy brutto?

Odpowiedź:

Wymagania dotyczą kwot brutto.